



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Комитет по энергетике
и инженерному обеспечению

Санкт-Петербургское государственное
унитарное предприятие «Ленсвет»
(СПб ГУП «Ленсвет»)

Вознесенский пр., д. 25, лит. А, Санкт-Петербург, 190068
Телефон: (812) 321-64-71, факс: (812) 321-64-72
E-mail: lensvet@lensvet.com
http://www.lensvet.spb.ru
ОКПО 05229351 ОГРН 1027810272401
ИНН/КПП 7830000137/783801001

СПб ГУП «Ленсвет»

№ 06-2371/19-0-0
от 18.06.2019



на № 07-21-9904/17-0-19 от 29.05.2019
(вх. № 2426/19-0-0 от 05.06.2019)
на № 21/03 от 20.05.2019
(вх. № 03432 от 28.05.2019)

*О рассмотрении вопроса
принятия на баланс*

Заместителю главы администрации
Пушкинского района
Мустафину Г.В.

СНТ «Рехколово»,
196631, С-Пб, г. Пушкин,
пос.. Александровское,
Рехоловское шоссе, д. 204,
e-mail: rehkolovo2016@gmail.com

Заместителю председателя
Комитета по энергетике и
инженерному обеспечению
Долгову Д.В.
(для информации)

Уважаемый Глеб Витальевич!

На Ваше обращение *«По вопросу передачи в хозяйственное ведение СПб ГУП «Ленсвет» сетей наружного освещения, расположенных по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, бывшее СНТ «Рехколово» (далее - объект)»* сообщаю.

В СПб ГУП «Ленсвет» отсутствует исполнительная и проектная документация по объекту, а также документы по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям сетевой организации: *акт об осуществлении технологического присоединения; акт допуска приборов учета электроэнергии* (только на сети наружного освещения на уровень напряжения 0,4 кВ).

Без указанных документов (*акт об осуществлении технологического присоединения; акт допуска приборов учета электроэнергии*) СПб ГУП «Ленсвет» **не сможет своевременно заключить договор энергоснабжения со сбытовой компанией.**

Для заключения договора энергоснабжения со сбытовой компанией СПб ГУП «Ленсвет» будет вынуждено заключить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с сетевой организацией, выполнить проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы, что **повлечет за собой дополнительные затраты из бюджета города.**

Обращаю Ваше внимание, что отсутствие проектной и исполнительной документации, принципиальных однолинейных схем и исполнительных схем прокладки кабельных линий **не** позволяет СПб ГУП «Ленсвет» точно определить границы объекта, а также определить тип, марку, мощность и количество установленного электрооборудования.

В дальнейшем отсутствие документации будет препятствовать эксплуатации передаваемого объекта наружного освещения (согласования производства работ).

С целью рассмотрения вопроса о передаче сетей наружного освещения объекта в казну Санкт-Петербурга и в хозяйственное ведение СПб ГУП «Ленсвет» прошу Администрацию Пушкинского района организовать комиссионное обследование объекта с участием представителей СПб ГУП "Ленсвет" и сетевой организации.

По результату осмотра необходимо оформить акт о состоянии сетей, в котором указать:

1. Техническую характеристику сети (год постройки; перечень материалов и оборудования (тип, марка, длина, количество и т.д.); износ сетей в процентах);
2. Источник (РУ-0,4 кВ; ТП, принадлежащей сетевой организации).
3. Принятое решение о дальнейшем использовании сетей наружного освещения;
4. Составить план-схему расположения электрооборудования.

Прошу Вас оказать содействие: в рамках передачи объекта обязать сетевую организацию на безвозмездной основе оформить на СПб ГУП "Ленсвет" документы по технологическому присоединению.

Контактная информация СПб ГУП "Ленсвет": *начальник Пушкинского эксплуатационного района (ПуЭР) Павлов Александр Васильевич, тел. 635-05-17, 8-921-848-25-60.*

С уважением,
Главный инженер

Смирнов В. И.

Исп. Жевелёв С.В.,
т./ф. 321-64-81